



Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

H-4027 Debrecen, Bőszörményi út 46-56. ☒: 4001 Debrecen, Pf.: 155
Tel: (52) 521-920; 521-912, fax: (52) 521-945; 521-923
E-mail: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu



Szám: 35900/9130-1/2015. ált.

Tárgy: Előzetes vélemény Ebes község
településfejlesztési koncepciójához és integrált
településfejlesztési stratégiájához.

Hiv. szám: 3151-6/2015.

Ügyintézőjük: Csósz Krisztián

Ügyintéző: Papp Áron tű. szds.

Telefonszám: 52/521-944

Szabóné Karsai Mária

Ebes Község Polgármestere

Ebes

Széchenyi tér 1. szám
4211

Tisztelt Polgármester Asszony!

POLGÁRMESTERI HIVATAL	
E B E S	
Erkezett:	2015 DEC 03.
Iktatószám:	E10300
3151-10/2015	

Értesítem, hogy fenti hivatkozási számú levelében leírt **Ebes község településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának ügyében** tűz- és polgári védelmi szempontból a következő észrevételeket tesszük:

Szíveskedjenek a készítendő szabályozási tervben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, továbbá az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSZ), az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbá: OTÉK), az életvédelmi létesítmények létesítéséről, fenntartásáról és békeidőszaki hasznosításáról szóló 22/1992. (XII. 29.) KTM rendelet tűz- és polgári védelmi vonatkozású előírásait és az idevonatkozó nemzeti szabványokban foglaltakat érvényre juttatni, kiemelt figyelemmel az alábbiakra:


- A vízigény számításánál szíveskedjenek az oltóvíz igényt is figyelembe venni. Az 1996. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdés szerint a településen az oltóvíz nyelési lehetőségek biztosítása az önkormányzat feladata. A kijelölt területen a legnagyobb (mértékadó) tűzszakasz alapján az OTSZ. 72. § (1) bekezdésben előírt oltóvíz intenzitást kell biztosítani. Az oltóvízszükséglet tervezésénél figyelembe kell venni továbbá az OTSZ 74. § - 82. § szakaszokat is. Az OTSZ 75. § (1) bekezdés értelmében vezetékes vízellátás létesítése esetén föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani az oltóvizet.
- Az OTSZ 65. §-ban leírtakat figyelembe kell venni az épületek megközelítésére biztosítandó tűzoltási felvonulási területek biztosítása érdekében.
- A tűztávolságok tekintetében az OTSZ VI. Fejezetének 5. pontjában, továbbá tűzoltási út tekintetében az OTSZ 65. § (1)-(6) bekezdései előírásait kell betartani a terület-felhasználások során.


- Az 1996. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdés a) és c) pontját érvényesítve biztosítani kell a tűzoltásra és műszaki mentésre vonatkozó közszolgálati feladat ellátásának feltételeit.
- Ipari területek és ipari parkok helyének kijelölésénél, illetve közutak és vasútvonal védőtávolságainak meghatározásánál szíveskedjenek figyelembe venni azt, hogy a települések polgári védelmi besorolásáról szóló 61/2012. (XII.11.) BM rendelet melléklete szerint **Ebes** polgári védelmi besorolása **II**, ezért a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011 (XI. 10.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet szerint a lakosság életére, egészségére és anyagi javaira veszélyt jelenthet a *veszélyes anyag közúti (4. sz. főút) és vasúti szállítása és veszélyes üzem hatásterülete (vegyszeri)*.
- Az Igazgatóság a tervek további egyeztetési, véleményezési eljárásában részt kíván venni.
- Az új egyeztetési anyag egy példányát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) kormányrendelet (tov.: R.) 37.§ (6) bekezdésében előírtak szerint jóváhagyás előtti véleményezésre a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak megküldeni szíveskedjen elektronikus adathordozón.

Hatásköröm és illetékességem a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontja, a R. 9. mellékletén alapul.

Debrecen, 2015. december 1.

Tisztelettel:


Pintér Tamás
 tű. ezredes
 igazgatóhelyettes



Készült: 2 példányban

Küldve: **Tértivevényen!**

Egy pld.: 1 lap, 2 oldal

Kapja: 1.: Ebes Község Önkormányzat (4211 Ebes, Széchenyi tér 1. szám)

2.: Irattár